

# ZEB講習会 ご質問への回答

令和4年3月3日

	質問	回答
1	一次エネルギー計算において、非住宅鉄骨造の場合、「熱橋」については検討必要ありますか？	非住宅は構造に関係なく熱橋を考慮する必要はありません。 住宅の場合（共同住宅を含め）は熱橋が計算対象になります。